



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 15286/2023/Ver
Č.J.: OŽP 24482/24 – SPIS 15286/2023/Ver

VYŘIZUJE: Bc. Markéta Věrná
TELEFON: 568 896 349
E-MAIL: marketa.verna@trebic.cz

DATUM: 19.04.2024

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
A SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
Veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil žádost o povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a posoudil žádost o vydání společného územní a stavební povolení podle ustanovení § 94o stavebního zákona, kterou dne 06.11.2023 podal(a)

Obec Petrůvky, IČ 003 78 488, Petrůvky č. p. 3, 675 52 Lipník u Hrotovic, kterou zastupuje C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona s nakládání s vodami, tj. k jejich vypouštění po předčištění na čistírně odpadních vod do vod povrchových – do vodního toku Zátoky,

na místě:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Petrůvky
Identifikátory katastrálních území	720402
Názvy katastrálních území	Petrůvky

/20

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 19-329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemku parc. č. 5269 (ostatní plocha) v katastrálním území Petrůvky
Číselný identifikátor vodního toku	10207561
Název vodního toku	Zátoky
Číslo hydrologického pořadí	4-16-03-0230-0-00
Vodní útvar povrchových vod	DYJ_1130 Štěpánovický potok od pramene po ústí do toku Rokytá
Vodní útvar podzemních vod	65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy
Přímé určení polohy výustního objektu (souřadnice X, Y)	1 159 403.49; 649 857.87

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	vody čištěné
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Související vodní díla (Č 03)	mechanicko – biologická čistírna s dlouhodobou směšovací aktivací a aerobní stabilizací kalu
Velikost zdroje znečištění v EO	250 EO

období zkušební i trvalého provozu v tomto rozsahu:

množství vypouštěných odpadních vod pro trvalý i zkušební provoz:

Průměrné povolené	:	0,52 l/s
Maximální povolené	:	3,5 l/s
Maximální povolené	:	2 053 m ³ /měs.
Roční povolené	:	16 425 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	:	12 měsíců

a jakost vypouštěných odpadních vod pro trvalý provoz:

- množství vypouštěného znečištění pro trvalý provoz:
ukazatel

BSK ₅	0,352 t/rok
CHSK _{Cr}	1,063 t/rok
NL	0,469 t/rok
P _{celk}	0,050 t/rok

- hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro trvalý provoz:
ukazatel

ukazatel	„p“	„m“
BSK ₅	30 mg/l	50 mg/l
CHSK _{Cr}	110 mg/l	170 mg/l
NL	40 mg/l	60 mg/l
P _{celk.}	průměr 2 mg/l	5 mg/l

a jakost vypouštěných odpadních vod pro zkušební provoz:

- množství vypouštěného znečištění pro zkušební provoz:
ukazatel

./20

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 19-329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

BSK ₅	0,469 t/rok
CHSK _{Cr}	1,449 t/rok
NL	0,589 t/rok
P _{celk}	pouze sledování

- hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro zkušební provoz:

ukazatel	„p“	„m“
BSK ₅	40 mg/l	80 mg/l
CHSK _{Cr}	150 mg/l	220 mg/l
NL	50 mg/l	80 mg/l
P _{celk.}	pouze sledování	

hodnota **p**: přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

hodnota **m**: maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnota **m** nesmí být překročena

Hodnoty jednotlivých limitů jsou dodrženy, jestliže:

- přípustná koncentrace „p“ vypuštěného znečištění vyjádření v mg/l a stanovená dvouhodinovým směsným vzorkem odebraném v kterémkoli odběrovém dni nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a nepřekročí ve 3 ze 4 přípustnou hodnotu „p“ v mg/l,
- maximální koncentrace „m“ vypuštěného znečištění vyjádřená v mg/l a stanovená ve dvouhodinovém směsném vzorku odebraném v kterémkoli odběrovém dni nepřekročí stanovenou maximální hodnotu „m“ v mg/l,
- povolené množství vypouštěných odpadních vod bude dodrženo, pokud měsíční nebo roční objem zjištěný jako součin času a průměrného množství za sledované období nepřekročí měsíční ani roční povolené množství.

Účel povoleného nakládání s vodami: čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových – do vodního toku Zátoky.

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, **pro nakládání s vodami**:

1. K ověření funkčnosti a vlastností provedené čistírny odpadních vod bude vodoprávní úřad požádán o zkušební provoz.
2. Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod **v době zkušebního provozu** se stanovuje provádět rozbor vzorku typu A, tj. dvouhodinových směsných vzorků odebíraných **na odtoku z čistírny odpadních vod – měrný objekt na odtoku z čistírny odpadních vod**. Vzorky budou získány sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Četnost odběru vzorků během zkušebního provozu se stanovuje 12 x ročně, tj. 1 x za měsíc. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod během zkušebního provozu musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních.
3. Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod **v době trvalého provozu** se stanovuje provádět rozbor vzorku typu A, tj. dvouhodinových směsných vzorků odebíraných **na odtoku z čistírny odpadních vod – měrný objekt na odtoku**

z čistírny odpadních vod. Vzorky budou získány sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Četnost odběru vzorků během trvalého provozu se stanovuje 4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod během trvalého provozu musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních.

4. Odběry a rozборы ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod během zkušebního i trvalého provozu mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávnění k podnikání (oprávněná laboratoř) uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém Věstníku. Kontrolní místo bude upraveno tak, aby vodoprávní úřad nebo správce vodního toku mohli kdykoliv během zkušebního i trvalého provozu odebrat prostý kontrolní vzorek vypouštěných odpadních vod pro svou potřebu a kontrolu.
5. Žadatel bude v souladu s tímto vodoprávním rozhodnutím měřit objem vypouštěných odpadních vod (měrný objekt na odtoku z čistírny odpadních vod v kalibrovaném měrném Parshalově žlabu P2 kontinuálně) a míru jejich znečištění (měrný objekt na odtoku z čistírny odpadních vod kde je ultrazvuková sonda) a to během zkušebního i trvalého provozu čistíren odpadních vod. Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod budou pravidelně zaznamenány do provozního deníku. Dále bude minimálně 1 x ročně prováděn rozbor kalu vyprodukovaného v provozu čistírny odpadních vod.
6. Po ukončení zkušebního provozu čistírny odpadních vod bude vypracováno vyhodnocení výsledků zkušebního provozu a předloženo k žádosti o uvedení stavby „Splašková kanalizace a ČOV Petrůvky“ do provozu. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu bude dále písemně předáno správci povodí a správci drobného vodního toku (Povodí Moravy, s.p.).
7. Budou dodrženy podmínky a povinnosti:

ze stanoviska správce povodí a správce drobného vodního toku Zátopy Povodí Moravy, s. p., ze dne 21.08.2023 pod zn. PM-29157/2023/5203/Maj:

Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, s předmětnou stavbou souhlasíme. Podmínky:

Bude nám oznámeno zahájení a ukončení zkušebního provozu ČOV a kompletní vyhodnocení zkušebního provozu nám bude odesláno na vědomí. V rámci zkušebního provozu požadujeme odzkoušení technologie srážení fosforu.

8. Platnost povolení k nakládání s vodami **pro zkušební provoz** čistírny odpadních vod podle výše uvedených limitů se stanovuje

Termín do: 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uvedení čistírny odpadních vod do zkušebního provozu.

9. Platnost povolení k nakládání s vodami **pro trvalý provoz** čistírny odpadních vod podle výše uvedených limitů se stanovuje

Termín do: na 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu vodního díla:

Splašková kanalizace a ČOV Petrůvky

(dále jen stavba vodního díla).

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce

Kraj Vysočina
Petrůvky

Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí

720402
Petrůvky
na pozemcích parc. č. 1137/1 (ostatní plocha),
1137/3 (ostatní plocha), 1142/1 (ostatní plocha),
1142/9 (ostatní plocha), 1142/10 (ostatní plocha),
1144/2 (ostatní plocha), 1145/2 (ostatní plocha),
1145/7 (ostatní plocha), 1145/8 (ostatní plocha),
1145/9 (ostatní plocha), 1145/10 (ostatní plocha),
1145/11 (ostatní plocha), 1145/14 (ostatní plocha),
1146/1 (ostatní plocha), 1146/2 (ostatní plocha),
1146/3 (ostatní plocha), 1146/7 (ostatní plocha),
1166 (ostatní plocha), 5088 (ostatní plocha), 5089
(trvalý travní porost), 5092/1 (trvalý travní porost),
5125/1 (trvalý travní porost), 5126 (zahrada),
5127/1 (orná půda), 5127/29 (ostatní plocha),
5127/30, 5256/1 (ostatní plocha), 5257 (ostatní
plocha), 5269 (ostatní plocha) vše v katastrálním
území Petrůvky

Číselný identifikátor vodního toku

10207561

Název vodního toku

Zátoky

Číslo hydrologického pořadí

4-16-03-0230-0-00

Vodní útvar povrchových vod

DYJ_1130 Štěpánovický potok od pramene po ústí
do toku Rokytná

Vodní útvar podzemních vod

65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy

Přímé určení polohy výustního objektu
(souřadnice X, Y)

1 159 403.49; 649 857.87

Účel stavby vodního díla: čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod před jejich
vypouštěním do vod povrchových – do vodního toku Zátoky.

Stavba vodního díla obsahuje:

SO 01 ČOV

SO 01.1. Objekt ČOV

Druh přiváděných vod (Č 07)

spláskové

Způsob čištění (Č 26)

mechanicko – biologická čistírna s dlouhodobou

Mechanické čištění

směšovací aktivací a aerobní stabilizací kalu
separační čerpací stanice s předřazenou akumulací
nádrží

Biologické čištění

strojní mechanické předčištění (jemné česle)

směšovací aktivací nádrž

vertikální dosazovací nádrž

Chemické čištění

provzdušňovaný kalosep s stahováním kalové vody
chemické srážení fosforu

Povolované objekty (Č 41)

ČOV

Objekt ČOV bude tvořit podzemní železobetonové
nádrže o rozměrech 12,4 x 8,1 m a hloubce 5,0 m.
Nad nádržemi bude umístěna provozní budova –
zděný objekt s dřevěným krovem a sedlovou střechou.
Akumulační nádrže před ČS (podzemní kruhová
betonová nádrž průměru 3,0 m), objem akumulace 15
m³

aktivační nádrže, objem 131,4 m³

dosazovací nádrže, plocha 16,0 m², objem 42,0 m³

kalová nádrž, objem 75 m³

Zkušební provoz

ANO

Délka zkušebního provozu

12 měsíců

Typ vzorků (Č 05)

typ A, tj. dvouhodinový směsný odebraných na odtoku
z čistírny odpadních vod v kalibrovaném měrném
Parshalově žlabu P2

Četnost sledování

12 x ročně, tj. 1 x za měsíc

SO 01.2 Propojovací potrubí

Bude ho tvořit přítokové a odtokové potrubí. Přítokové potrubí od akumulární šachty k objektu ČOV bude z potrubí PP SN10 DN 250 délky 19,7 m. Odtokové potrubí z objektu ČOV k napojení na stávající odtokové potrubí PP DN 400 ze stávající ČOV bude z potrubí PP SN10 DN 250 délky 15,0 m. Na odtokovém potrubí bude měrný objekt pro měření množství vody na odtoku z ČOV. Součástí bude dále odtok z ČOV z akumulární nádrže do aktivací nádrže z potrubí PP SN10 DN 200 délky 13,24 m a přepad z kalové nádrže do akumulární šachty z potrubí PP SN10 DN 200 délky 14,46 m.

SO 01.3 Ostatní objekty

Budou tvořit akumulární šachta před ČOV (vyrovnání přítoku odpadních vod před čerpací stanicí na ČOV a případná akumulace odpadních vod po dobu 8 hodin), měrný objekt na odtoku z ČOV (kruhovat šachta průměru DN 1 000 mm určená pro měření množství vody proteklé přes ČOV a pro odběr vzorků vyčištěných odpadních vod), oplocení ČOV (drátěné poplastované pletivo výšky 2,0 m včetně dvoukřídlové brány šířky 5,0 m), demolice stávající ČOV pro 80 EO (po zprovoznění nové ČOV pro 250 EO bude stávající ČOV odpojena od splaškové kanalizace, plastové nádrže budou vykopány a zlikvidovány, jámy po nádržích budou zasypány a zadlážděny) a oprava stávajícího výustního objektu (bude provedena údržba a úprava koryta vodního toku v okolí výustního objektu).

SO 01.4 Vodovodní přípojka

Pro zásobování ČOV pitnou a užitkovou vodou je navržena vodovodní přípojka napojena na stávající vodovodní přípojku pro stávající ČOV.

Délka vodovodní přípojky
Délka vodovodní přípojky dle druhu
(v pořadí dle Č 42)

4,5 m
PE DN 50

SO 01.5 Přípojka NN

ČOV bude napojena na stávající přípojku NN pro stávající ČOV v pojistkové a elektroměrové skřini umístění ve vzdálenosti 6,5 m. Nový kabel CYKY 4x16 mm bude doveden do rozvodny ČOV a napojen do hlavního rozvaděče.

SO 01.6 Příjezdová komunikace a zpevněné plocha

Pro přístup k ČOV jsou navrženy přístupové zpevněné plochy – příjezdová komunikace s asfaltobetonovým povrchem o celkové ploše 164 m² ohraničené betonovými obrubníky.

PS 01.1 Technologická část ČOV

Technologickou část bude tvořit strojní vstrojení ČOV ve skladbě: čerpací stanice, mechanické předčištění, biologická linka, kalové hospodářství a chemické srážení fosforu.

Čerpací stanice

Čerpací stanice bude vstrojena separační čerpací stanicí se dvěma kalovými čerpadly o výkonu max. 5,0 l/s.

Mechanické předčištění

Biologická linka

Kalové hospodářství

Chemické srážení fosforu

V budově ČOV bude umístěno strojní zařízení – jemné česle o výkonu max. 10,0 l/s.

ČOV bude vybavena biologickou linkou – aktivační nádrží a dosazovací nádrží. Aktivační bude vybavena jemnobublinným aeračním systémem pro provzdušňování aktivační směsi a míchadlem pro její míchání. Zdroje vzduchu budou dmychadla v sestavě 1 + 1. Dosazovací nádrž je navržena čtvercová vertikální s nerezovým nátkovým válcem, přepadovými žlaby s nornými stěnami, odtahem plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže a ze středového válce.

Čerpání vratného a přebytečného kalu budou zajišťovat samostatná kalová čerpadla umístěná v armaturní jímce vedle dosazovací nádrže.

Bude tvořit zásobní kruhová nádrž z PEHD o objemu 1,5 m³ a dvěma dávkovacími čerpadly. Nádrž bude umístěna v objektu ČOV v provozní části.

PS 01.2 Elektrotechnická část ČOV

Elektrotechnologická část bude tvořit silové napájení a ovládání strojů a zařízení, měřicí zařízení pro měření průtoků, výšky hladin, tlaku, teploty, kyslíku a dalších pro provoz ČOV potřebných údajů.

PS 01.3 Přenos dat ČOV a ČS

Součástí provozních souborů ČOV bude přenos dat z ČOV a ČS na dispečink provozovatele. Zařízení bude umístěno v technologickém rozvaděči ČOV a bude propojeno s řídicím systémem ČOV. Na ČS bude zařízení pro přenos dat umístěno v rozvaděči ČS.

SO 02 Kanalizace

SO 02.1 Kanalizace splašková - gravitace

Druh stokové sítě (Č 42)

gravitační

Délka splaškové kanalizace

748,0 m

Délky stokové sítě dle druhu

Stoka A PP SN12 DN 200 délky 4,9 m

stokové sítě (v pořadí dle Č 42)

PP SN12 DN 400 délky 55,4 m

PP SN12 DN 250 délky 361,7 m

Stoka A1 PP SN12 DN 250 délky 85,0 m

Stoka A1-1 PP SN12 DN 250 délky 17,0 m

Stoka A2 PP SN12 DN 250 délky 96,0 m

Stoka A3 PP SN12 DN 250 délky 110,0 m

Stoka P PP SN12 DN 250 délky 18,0 m

Nejmenší jmenovitá světlost stok

DN 200

Největší jmenovitá světlost stok

DN 400

SO 02.2 Kanalizační odbočky – veřejná část

Délka kanalizačních odboček

264,5 m

Jmenovitá světlost odboček

PP DN 150 v počtu 35 kusů

SO 02.3 Kanalizace splašková – výtlač

Druh stokové sítě (Č 42)

výtlač

Délka kanalizace

366,0 m + 2,0 m

Délky stokové sítě dle druhu

PE 100 RC SDR 11 průměru 110 x 10,0 mm délky

stokové sítě (v pořadí dle Č 42)

366,0 m

uklidňující úsek PP DN 250 délky 2,0 m

Nejmenší jmenovitá světlost stok

PE 100 RC SDR 11 průměru 110 x 10,0 mm

Největší jmenovitá světlost stok

PP DN 250

SO 02.4 Čerpací stanice odpadních vod

Přečerpávací stanice

230/400 V – 50 Hz – 1,5 kW – 3 000 ot./min. – IP 67 + zatopitelná provedení motorů

Výkon zařízení	4 m ³ /hod
Jiné objekty	Součástí SO 02.4 je navržena přeložka stávající dešťové kanalizace a to z materiálu PVC SN10 DN 500 délky 12,0 m

SO 02.5 Přívod vody pro ČS

	Stávající vodovod je ukončen podzemním hydrantem u domu č. p. 24. Je tedy navrženo prodloužení vodovodního řadu k navržené čerpací stanici odpadních vod.
Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka přívodu vody pro ČS	92,0 m
Jmenovitá světlost řadu	PE 100 RS SDR11 DN 90 x 8,2 mm

IV. stanovuje podmínky pro umístění stavby vodního díla

podle ustanovení § 15 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

1. Stavba vodního díla bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací „Splašková kanalizace a ČOV Petrůvky“ vypracovanou C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic, v lednu roku 2022, a ověřenou Ing. Barborou Čapkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby vodního díla, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Funkční poslání: splašková kanalizace a obecní čistírna odpadních vod.
 - Architektonické a urbanistické podmínky: Pozemky parc. č. 1137/1 (ostatní plocha), 1137/3 (ostatní plocha), 1142/1 (ostatní plocha), 1142/9 (ostatní plocha), 1142/10 (ostatní plocha), 1144/2 (ostatní plocha), 1145/2 (ostatní plocha), 1145/7 (ostatní plocha), 1145/8 (ostatní plocha), 1145/9 (ostatní plocha), 1145/10 (ostatní plocha), 1145/11 (ostatní plocha), 1145/14 (ostatní plocha), 1146/1 (ostatní plocha), 1146/2 (ostatní plocha), 1146/3 (ostatní plocha), 1146/7 (ostatní plocha), 1166 (ostatní plocha), 5088 (ostatní plocha), 5089 (trvalý travní porost), 5092/1 (trvalý travní porost), 5125/1 (trvalý travní porost), 5126 (zahrada), 5127/1 (orná půda), 5127/29 (ostatní plocha), 5127/30, 5256/1 (ostatní plocha), 5257 (ostatní plocha), 5269 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Petrůvky se nacházejí v zastavěném i nezastavěném území, ve vícero plochách s rozdílným využitím: Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), Plochy veřejných prostranství (PV), Plochy smíšené nezastavěného území (NS) a Plochy zemědělské (NZ). Záměr je v souladu s Územním plánem Petrůvky ve znění Změny č. 1A, ve znění Změny č. 2 a Změny č. 3. Záměr je dále přípustný z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování. A záměr je přípustný z hlediska souladu s územní studií krajiny.
 - Způsob zastavění: Jedná se o stavbu gravitační splaškové kanalizace z potrubí PP SN12 v celkové délce 748,0 m a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s dlouhodobou směšovací aktivací a aerobní stabilizací kalu v obci Petrůvky. Dále jsou navrženy kanalizační odbočky z potrubí PP DN 150 v počtu 35 kusů o celkové délce 264,5 m. V obci je dále navržen výtlač splaškové kanalizace z potrubí PE 1000 RC SDR 11 průměru 110 x 10,0 mm v délce 366,0 m + ukliďující úsek z potrubí PP DN 250 v délce 2,0 m. Součástí bude i čerpací stanice odpadních vod se dvěma kalovými čerpalami o výkonu max. 5,0 l/s, která vyvolá přeložku stávající kanalizace. Přeložka stávající kanalizace je navržena z potrubí PVC DN 500 SN10 v délce 12,5 m. Před čerpací stanicí bude umístěna akumulární nádrž o objemu 15 m³ pro vyrovnání průtoků na ČOV. Nová čistírna odpadních vod nahradí stávající o kapacitě 80 EO, která předčišťuje splaškové odpadní vody z lokality rodinných domků v obci. Skladba ČOV: separační čerpací stanice s předřazenou akumulární nádrží, strojní mechanické předčištění (jemné česle), biologické čištění (směšovací aktivační nádrž, vertikální dosazovací nádrž), provzdušňovaný kalojem se stahováním kalové vody, chemické srážení fosforu, měrný objekt. Měření objemu vypuštěných vod bude prováděno v měrném objektu na odtoku z čistírny odpadních vod v kalibrovaném

měrném Parshalově žlabu P2 kontinuuálně s ukládáním a archivací dat v řídicím systému. Po vybudování nové ČOV, tj. po provedení individuálních a komplexních zkouškách bude podána žádost o zkušební provoz v délce trvání 12 měsíců. Objekty nové ČOV jsou navrženy mimo stávající areál ČOV, ČOV pro 80 EO zůstane v provozu až do doby dokončení nové. Po uvedení do provozu nové bude odpojena stávající kanalizace, plastové nádrže budou vykopány a zlikvidovány, jámy po nádržích budou zaypány a zadlážděny. Stávající výustní objekt odtokové kanalizace do vodního toku Zátoky je v dobrém technickém stavu, bude provedena pouze jeho údržba a úprava koryta vodního toku v okolí. ČOV bude zásobována vodou ze stávající přípojky. ČOV bude napojena na stávající přípojku NN.

- Polohové a výškové umístění: Kanalizační stoky jsou navrženy převážně po místních a krajských komunikacích, výtlak na čistírnu odpadních vod je navržen v nezpevněném terénu podél vodního toku Zátoky a to na pozemcích parc. č. 5088, 5089, 5092/1, 5126, 5125/1, 5269 a 5127/1 vše v katastrálním území Petrůvky. Na pozemku parc. č. 5088 v katastrálním území Petrůvky je navržena čerpací stanice odpadních vod s akumulací nádrží o objemu 15 m³. Pro čerpací stanici odpadních vod je dále navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu. V komunikaci III/36066, která prochází obcí, jsou navrženy příčné přechody kanalizační odbočkou. Nová čistírna odpadních vod bude umístěn na pozemku parc. č. 5127/1 (orná půda) v katastrálním území Petrůvky.
 - Použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám.
 - Likvidace a úprava zeleně: stavbou vodního díla nedojde k likvidaci zeleně.
3. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba vodního díla nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
4. **Závazné stanovisko k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely** vydal Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí, dne 31.01.2024 pod č. j. OŽP 9946/24 – SPIS OŽP/2201/2024/St:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává závazné stanovisko (§ 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF), kterým uděluje žadateli obec Petrůvky, IČ 003 78 488, Petrůvky č. p. 3, 675 52 Liipník u Hrotovic, kterou zastupuje C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic, podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely pro stavbu ČOV v rámci stavby „Petrůvky – kanalizace a ČOV“ v k. ú. Petrůvky, na části pozemku p. č. 5127/1 – druhem pozemku orná půda o výměře 1 913 m². Celkem k odnětí 1 913 m².

V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu a životního prostředí ukládají se investorovi tato opatření a podmínky:

1. Zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skryvky kulturní vrstvy zeminy (ornice) o velikosti 1 920 m² parcely p. č. 5127/1 k. ú. Petrůvky, tj. z plochy dotčené výstavbou. Skryvka bude provedena do hloubky 20 cm v množství 384 m³.
2. Skrytá ornice bude uložena na deponii v místě záboru, musí být zabezpečena proti znehodnocení, udržována v bezplevelném stavu a použita k ozelenění okolí nového stavebního objektu a zbylé části dotčeného pozemku.
3. O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
4. Na základě projektové dokumentace provést viditelné vytýčení hranic trvalého odnětí zemědělské půdy a po celou dobu výstavby ho udržovat ve viditelném stavu.
5. Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

6. Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Nesplnění této povinnosti a povinnosti dle odst. 5 je dle zákona považováno za přestupek, za nějž lze uložit pokutu až do výše 50 000,00 Kč u fyzických osob a až do výše 500 000,00 Kč u právnických osob.
7. V plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka pozemků příp. jejich nájemců, uživatele pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.
8. Zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, MZe, případně jiný orgán a organizace nevhodné využití ornice nebo nedostatečné provedení, případně nesplnění dalších opatření a povinností, uložených souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF, zahájí řízení o přestupku dle § 20 zákona.
9. Stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem.
10. Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady.
11. Tento souhlas neřeší majetkoprávní otázky a povolení stavby.

V. stanovuje podmínky pro provedení stavby vodního díla

podle ustanovení § 15 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV Petrůvky“ vypracované C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic, v lednu roku 2022, a ověřené Ing. Barborou Čapkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k této činnosti oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě vodního díla stavební deník.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby vodního díla.
5. Před započatím zemních prací požádejte správce (majitele) všech podzemních, případně nadzemních vedení a inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení (VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč; GasNet Služby, s.r.o.; CETIN a.s.; EG.D, a.s.), aby nedošlo během stavby k jejich poškození – dle doložených vyjádření. Termín zahájení stavebních prací musí být rovněž prokazatelně písemně oznámen v dostatečném časovém předstihu všem vlastníkům pozemků dotčených stavbou vodního díla a všem vlastníkům pozemků sousedních, především těch, kteří budou stavbou vodního díla přímo ovlivněni omezením přístupu a příjezdu na své pozemky.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb jako příslušného silničního správního úřadu, pod č. j. ODKS 40544/23 – SPIS 7321/2023/PJ ze dne 15.05.2023, kterým bylo povoleno zvláštní užívání silnice č. III/36066 a silničního pozemku na parcelách č. 5256/1, 1142/10, 1142/9, 1142/1, 1145/2, 1145/7, 1145/9, 1166, 1145/14, 1145/10, 1145/11, 5257 v k. ú. Petrůvky, v km 1,129 – 1,610 po směru staničení podélným umístěním kanalizace, v km 1,514 – 1,610 po směru staničení podélným umístěním vodovodní odbočky, v km 1,239; 1,248 a 1,436 po směru staničení příčným umístěním (částečným překopem) kanalizace a příčným umístěním 24 ks kanalizačních přípojek;
 - b) rozhodnutím Obecního úřadu Petrůvky jako příslušným silničním správním úřadem, pod č. j. 1/2023 ST ze dne 18.12.2023, kterým bylo povoleno zvláštní užíváním místní komunikace na pozemcích parc. č. 1146/1, 1146/3, 1137/3 a 1137/1 z důvodu umístění splaškové kanalizace.

7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy další podmínky a povinnosti:

- a) z vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, ze dne 17.10.2023 pod č. j. TR/3167/2023-Se;
- b) z vyjádření GasNet Služby, s.r.o., ze dne 27.06.2023 pod zn. 5002835725 jako zástupce provozovatele plynárenského zařízení a plynovodní přípojky GasNet, s.r.o.;
- c) z vyjádření CETIN a.s., ze dne 28.06.2023 pod č. j. 161897/23, které je vydané podle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- a) z vyjádření EG.D, a.s., ze dne 28.06.2023 pod zn. M82258-27094199, kterým byl udělen souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.;
- b) ze stanoviska správce povodí a správce drobného vodního toku Zátoky Povodí Moravy, s.p., ze dne 21.08.2023 pod zn. PM-29157/2023/5203/Maj;

Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, s předmětnou stavbou souhlasíme. Podmínky:

- 1. Bude nám v dostatečném předstihu (min. týden předem) oznámeno zahájení a ukončení staveních prací.

Jako správce vodního toku Zátoky souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek:

- 1. Trasa splaškové kanalizace (výtlaku) bude vzdálena od břehové hrany neupraveného DVT Zátoky 4,5 m tak, aby byla lokalita mohla být pojižděna těžkou stavební technikou správce toku.
 - 2. Správci toku – Povodí Moravy, s.p., provozu Náměšť nad Oslavou bude oznámeno zahájení prací v blízkosti DVT Zátoky alespoň 3 pracovní dny předem.
 - c) z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ze dne 25.04.2023 pod č. j. KSAÚSVPO/006427/2023.
- 2. Projektová dokumentace stavby vodního díla bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby vodního díla.
 - 3. Při provádění stavby vodního díla je povinností dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení dle zákonných ustanovení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, po dobu bouracích a stavebních prací musí být pozemek a ohrožené okolí stavby zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
 - 4. Na břehové hraně a v blízkosti vodních toků nebude volně skladován žádný lehce odplavitelný materiál ani žádné závadné látky. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, při manipulaci se závadnými látkami, především jde o ropné látky, s nimi bude zacházeno tak, aby nedocházelo k jejich úniku do vod povrchových nebo vod podzemních. Dále pro zacházení se závadnými látkami v rámci realizace stavby ve větším rozsahu je třeba mít zpracovaný plán opatření pro případy havárie.
 - 5. Stavbou a stavebními pracemi nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
 - 6. Stavba vodního díla bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklady prokazující oprávnění k provádění stavby vodního díla, a to nejpozději před zahájením stavby vodního díla. Před zahájením stavby vodního díla stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby vodního díla.
 - 7. Stavebník písemně ohlásí termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby vodního díla Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na

dotčeném území. Oznamovací povinnost je nutné provést alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, popřípadě formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, stavebník neprodleně písemně oznámí tento nález vodoprávnímu úřadu a orgánu státní památkové péče. Dále učiní opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla bude vodoprávnímu úřadu doložen doklad o ohlášení.

VI. stanovuje

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla

Splašková kanalizace a ČOV Petrůvky

na pozemcích parc. č. 1137/1 (ostatní plocha), 1137/3 (ostatní plocha), 1142/1 (ostatní plocha), 1142/9 (ostatní plocha), 1142/10 (ostatní plocha), 1144/2 (ostatní plocha), 1145/2 (ostatní plocha), 1145/7 (ostatní plocha), 1145/8 (ostatní plocha), 1145/9 (ostatní plocha), 1145/10 (ostatní plocha), 1145/11 (ostatní plocha), 1145/14 (ostatní plocha), 1146/1 (ostatní plocha), 1146/2 (ostatní plocha), 1146/3 (ostatní plocha), 1146/7 (ostatní plocha), 1166 (ostatní plocha), 5088 (ostatní plocha), 5089 (trvalý travní porost), 5092/1 (trvalý travní porost), 5125/1 (trvalý travní porost), 5126 (zahrada), 5127/1 (orná půda), 5127/29 (ostatní plocha), 5127/30, 5256/1 (ostatní plocha), 5257 (ostatní plocha), 5269 (ostatní **Ize užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.** Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů, po provedeném zkušebním provozu čistírny odpadních vod a vykonané závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla vydá vodoprávní úřad. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla bude mimo jiné doloženo i vyhodnocení výsledků zkušebního provozu čistírny odpadních vod, provozní řád čistírny odpadních vod rozšířený o poznatky ze zkušebního provozu a kanalizační řád splaškové kanalizace obce. Dále bude doložena Smlouva o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku a povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací. Současně bude vodoprávnímu úřadu doloženo v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona i oprávnění provozování obecní kanalizace vydané příslušným vodoprávním úřadem.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Petrůvky, IČ 003 78 488, Petrůvky č. p. 3, 675 52 Lipník u Hrotovic, v zastoupení C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic.

Odůvodnění

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, obdržel dne 06.11.2023 žádost obce Petrůvky, IČ 003 78 488, Petrůvky č. p. 3, 675 52 Lipník u Hrotovic, v zastoupení C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic, o vydání povolení k nakládání s vodami, tj. k jejich vypouštění po předčištění na čistírně odpadních vod do vod povrchových, a žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla. Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a zahájeno společné územní a stavební řízení podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona pro stavbu vodního díla.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a žádost o společné územní a stavební povolení byla doložena těmito doklady:

- projektovou dokumentací „Splašková kanalizace a ČOV Petrůvky“ vypracovanou C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic, v lednu roku 2022, a ověřenou Ing. Barborou Čapkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
- kopií katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby vodního díla,
- doklady prokazující vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla a doklady prokazující vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich,
- plnou mocí žadatele pro jeho zástupce,
- vyjádřením VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, ze dne 17.10.2023 pod č. j. TR/3167/2023-Se,
- vyjádřením GasNet Služby, s.r.o., jako provozovatele plynárenského zařízení ze dne 27.06.2023 pod zn. 5002835725,
- vyjádřením CETIN a.s., ze dne 28.06.2023 pod č. j. 161897/23,
- souhlasem se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy EG.D, a.s., ze dne 28.06.2023 zn. M82258-27094199,
- stanoviskem správce povodí a vyjádřením správce vodního toku Zátoky Povodí Moravy, s.p., ze dne 21.08.2023 pod zn. PM-29157/2023/5203/Maj,
- vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ze dne 25.04.2023 pod č. j. KSAÚVPO/006427/2023,
- závazným stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pod č. j. KHSV/15430/2023/TR/HOK/Chro ze dne 23.06.2023,
- vyjádřením k využití územní z hlediska územně plánovací dokumentace k pozemku parc. č. 5127/1 v katastrálním území Petrůvky vydaném Městským úřadem Třebíč, odborem rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, ze dne 22.03.2021 pod č. j. ORÚP 18510/21 – SPIS 131/2021/Dvoj,
- rozhodnutím Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb jako silničního správního úřadu, pod č. j. ODKS 40544/23 – S/PIS 7321/2023PJ ze dne 15.05.2023, kterým bylo povoleno zvláštní užívání silnice č. III/36066 a silničního pozemku podélným umístěním kanalizace a podélným umístěním vodovodní přípojky a příčným umístěním kanalizačních odboček,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování jako příslušného orgánu územního plánování, ze dne 04.07.2023 pod č. j. ORÚP 55406/23 – SPIS 628/2023/Mal, že záměr je přípustný,
- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Kraje Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava, a obcí Petrůvky, Č 003 78 488, se sídlem Petrůvky č. p. 3, 675 22 Lipník u Hrotovic,
- souhlasným závazným stanoviskem Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 29.11.2023 pod č. j. MO 927946/2023-1322 spis zn. 165864/2023-1322-OÚZ-BR,
- posouzením projektové dokumentace Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, ze dne 27.11.2023 pod č. j. OŽP 91052/23 – SPIS 14536/2023/Tom-K,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu státní správy lesů, pod č. j. OŽP 91052/23 – SPIS 14536/2023/Tom-K ze dne 27.11.2023,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany ovzduší, pod č. j. č. j. OŽP 91052/23 – SPIS 14536/2023/Tom-K ze dne 27.11.2023,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí, pod č. j. OŽP 9946/24 – SPIS OŽP/2201/2024/St ze dne 31.01.2024, kterým byl udělen souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely,

- rozhodnutím Obecního úřadu Petrůvky jako silničního správního úřadu, ze dne 18.12.2023 pod č. j. 1/2023 ST, kterým bylo povoleno zvláštní užívání místní komunikace s umístění inženýrských sítí,
- dokladem o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,00 Kč ze dne 08.12.2023,
- vyjádřením Archeologického ústavu AV ČR Brno, v. v. i., ze dne 06.12.2023 pod č. j. ARUB/8652/2023 DS,
- vyjádřením Nej.cz ze dne 25.11.2023 pod zn. VYJNEJ-2023-15328-1,
- hydrologickými údaji vodního toku Zátoky,
- souhlasy vlastníků stavebních pozemků,
- vyjádřením Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí jako orgánu ochrany přírody a krajiny,
- souhlasným stanoviskem pro územní a stavební řízení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát.

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti v souladu s ustanovením § 8 a ustanovením § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona oznámil dne 05.12.2023 pod č. j. OŽP 100129/23 – SPIS 15286/2023/Ver zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a zahájení společného územního a stavebního řízení stavby vodního díla všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vodoprávní úřad rovněž upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení mohou být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a podle ustanovení 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. Účastníky řízení současně poučil o podmínkách pro uplatňování námitek dle ustanovení § 94n stavebního zákona.

Projektovou dokumentaci stavby vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV Petrůvky“ vypracoval C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic, v lednu roku 2022, a ověřila Ing. Barbora Čapková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Předmětem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby vodního díla je stavba splaškové kanalizace z potrubí PP SN12 v celkové délce 748,0 m a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s dlouhodobou směšovací aktivací a aerobní stabilizací kalu v obci Petrůvky. Dále jsou navrženy kanalizační odbočky z potrubí PP DN 150 v počtu 35 kusů o celkové délce 264,5 m. V obci je dále navržen výtlač splaškové kanalizace z potrubí PE 1000 RC SDR 11 průměru 110 x 10,0 mm v délce 366,0 m + uklidňující úsek z potrubí PP DN 250 v délce 2,0 m. Součástí bude i čerpací stanice odpadních vod se dvěma kalovými čerpaly o výkonu max. 5,0 l/s, která vyvolá přeložku stávající kanalizace. Přeložka kanalizace je navržena z potrubí PVC DN 500 SN10 v délce 12,5 m. Před čerpací stanicí bude umístěna akumulární nádrž o objemu 15 m³ pro vyrovnaní průtoků na ČOV. Nová čistírna odpadních vod nahradí stávající o kapacitě 80 EO, která předčišťuje splaškové odpadní vody z lokality rodinných domků v obci. Skladba ČOV: separační čerpací stanice s předřazenou akumulární nádrží, strojní mechanické předčištění (jemné česle), biologické čištění (směšovací aktivační nádrž, vertikální dosazovací nádrž), provzdušňovaný kalosep se stahováním kalové vody, chemické srážení fosforu, měrný objekt. Měření objemu vypuštěných vod bude prováděno v měrném objektu na odtoku z čistírny odpadních vod v kalibrovaném měrném Parshalově žlabu P2 kontinuuálně s ukládáním a archivací dat v řídicím systému. Po vybudování nové ČOV, tj. po provedených individuálních a komplexních zkouškách bude podána žádost o zkušební provoz v délce trvání 12 měsíců. Objekty nové ČOV jsou navrženy mimo stávající areál ČOV, ČOV pro 80 EO zůstane v provozu až do doby dokončení nové. Po uvedení do provozu nové bude odpojena stávající kanalizace, plastové nádrže budou vykopány a zlikvidovány, jámy po nádržích budou zaypány a zadlážděny. Stávající výustní

objekt odtokové kanalizace do vodního toku Zátoky je v dobrém technickém stavu, bude provedena pouze jeho údržba a úprava koryta vodního toku v okolí. ČOV bude zásobována vodou ze stávající přípojky. ČOV bude napojena na stávající přípojku NN. Podrobnosti řeší projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.

Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele, nebo subjektů, se kterými má žadatel uzavřenou dohodu umožňující provedení stavby vodního díla. Dotčeny budou též zájmy vlastníků pozemků sousedících s pozemky, na kterých je stavba vodního díla povolena. Všichni vlastníci těchto pozemků byli obesláni oznámením o zahájení vodoprávního řízení a zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Zásadní námitky či připomínky neuplatnili.

Odůvodnění výroku pro umístění stavby vodního díla a povolení stavby vodního díla:

V části výroku pro umístění stavby vodního díla a pro povolení stavby vodního díla vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o a ustanovení § 94p stavebního zákona posoudil a schválil výše uvedený stavební záměr, projednal ho se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány.

Obec Petrůvky má schválený Územní plán Petrůvky ve znění Změny č. 1A, ve znění Změny č. 2 a Změny č. 3. Pozemky parc. č. 1137/1 (ostatní plocha), 1137/3 (ostatní plocha), 1142/1 (ostatní plocha), 1142/9 (ostatní plocha), 1142/10 (ostatní plocha), 1144/2 (ostatní plocha), 1145/2 (ostatní plocha), 1145/7 (ostatní plocha), 1145/8 (ostatní plocha), 1145/9 (ostatní plocha), 1145/10 (ostatní plocha), 1145/11 (ostatní plocha), 1145/14 (ostatní plocha), 1146/1 (ostatní plocha), 1146/2 (ostatní plocha), 1146/3 (ostatní plocha), 1146/7 (ostatní plocha), 1166 (ostatní plocha), 5088 (ostatní plocha), 5089 (trvalý travní porost), 5092/1 (trvalý travní porost), 5125/1 (trvalý travní porost), 5126 (zahrada), 5127/1 (orná půda), 5127/29 (ostatní plocha), 5127/30, 5256/1 (ostatní plocha), 5257 (ostatní plocha), 5269 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Petrůvky se nacházejí v zastavěném i nezastavěném území, v plochách: Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), Plochy veřejných prostranství (PV), Plochy smíšené nezastavěného území (NS) a Plochy zemědělské (NZ).. Záměr je v souladu s Územním plánem Petrůvky ve znění Změny č. 1A, ve znění Změny č. 2 a Změny č. 3. Záměr je dále v souladu s územní studií krajiny. Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování jako příslušný orgán územního plánování, vydal dne 04.07.2023 pod č. j. ORÚP 55406/23 – SPIS 628/2023/Mal závazné stanovisko, že záměr je přípustný.

Výše uvedeným stavebním záměrem nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území, jelikož se jedná převážně o podzemní stavbu. Umístění stavby vodního díla dle závazných stanovisek a dalších podkladů není nevhodné z hlediska životního prostředí, ochrany veřejného zdraví.

Stavební záměr vyžaduje souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely vydal Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí, závazným stanoviskem dne 31.01.2024 pod č. j. OŽP 9946/24 – SPIS OŽP/2201/2024/St. Při stavební činnosti nedojde k likvidaci zeleně. Souhlas s dotčením pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa vydal Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů, závazným stanoviskem dne 27.11.2023 pod č. j. OŽP 91052/23 – SPIS 14536/2023/Tom-K. Souhlas s umístěním a provedením stavby nevyjmenovaného stacionárního zdroje znečištění ovzduší – ČOV pro obec Petrůvky o kapacitě 250 EO vydal Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší, závazným stanoviskem pod č. j. OŽP 91052/23 – SPIS 14536/2023/Tom-K dne 27.11.2023. Při stavební činnosti nebude docházet k likvidaci zeleně.

Umístění stavby vodního díla je v souladu s obecnými technickými požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, i předpisů, které stanoví hygienické a požární podmínky.

Projektovou dokumentaci stavby vodního „Splašková kanalizace a ČOV Petrůvky“ vypracoval C PROJEKT s.r.o., IČ 047 60 956, Valeč č. p. 19, 675 53 Valeč u Hrotovic, v lednu roku 2022, a ověřila Ing. Barbora Čapková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a

krajinného inženýrství. Projektová dokumentace stavby vodního díla byla navržena tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, je úplná, řeší obecné požadavky na výstavbu, zejména týkajících se ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání.

Podmínky pro provedení stavebního záměru byly vodoprávním úřadem stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí v podmínkách pro povolení stavby vodního díla. Vodoprávní úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě vodního díla.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad ověřil, že veřejná vyhláška byla vyvěšena na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a to u města Třebíče a u obce Petruvky.

Projektová dokumentace stavby vodního díla řeší také posouzení vlivu vypouštění vyčištěných odpadních vod na recipient. Navržená varianta čištění odpadních vod splňuje základní rysy pro nejlepší dostupnou technologii v oblasti zneškodňování odpadních vod. Při standardním odtoku vyčištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod budou dosaženy hodnoty koncentrace pro jednotlivé ukazatele znečištění uvedené v příloze č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad stanoví přísnější přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod než hodnoty stanovené ve výše uvedeném nařízení vlády pokud to vyžadují cíle stanovené v příslušném plánu povodí. Takto stanovené hodnoty však nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Projektant v projektové dokumentaci navrhl nejlepší dostupnou technologii v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až ustanovení § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_1130 Štěpánovický potok od pramene po ústí do toku Rokytň, který je v rámci hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu útvarů povrchových vod hodnocen jako zničený. Nevyhovující fyzikálně-chemické složky: BSK₅, N – NH₄⁺, N – NO₃, P – PO₄, P_{celk.} a O₂. Z tohoto důvodu stanovil vodoprávní úřad ve výroku tohoto rozhodnutí i limity pro ukazatel P_{celk.} v hodnotách „p“ prům. 2 mg/l a „m“ 5 mg/l.

Správce povodí a správce drobného vodního toku Zátoky Povodí Moravy, s.p., ve svém stanovisku ze dne 21.08.2023 pod zn. PM-29157/2023/5203/Maj souhlasil s předmětnou stavbou vodního díla souhlasil a stanovil podmínky. Požaduje oznámit zahájení a ukončení prací a oznámení zahájení a ukončení zkušebního provozu čistírny odpadních vod, odeslání kompletního vyhodnocení zkušebního provozu. Tyto požadavky zahrnul vodoprávní úřad do výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vodního díla je v souladu se směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a požadavkům na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Projektová dokumentace stavby vodního díla splňuje obecné požadavky na výstavbu. Umístění stavby vodního díla je v souladu s obecnými požadavky na využívání území.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Vodoprávní úřad vymezil ve společném územním a stavebním řízení účastníky řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Při vymezení okruhu účastníků řízení vzal v úvahu druh stavby vodního díla, její účel a rozsah, včetně způsobu provádění předmětné stavby vodního díla a její dopad na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem včetně jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích, postavení účastníka je přiznané shodně pro povolení nakládání s vodami i pro společné územní a stavební povolení.

Účastníci řízení § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Petrůvky v zastoupení C PROJEKT s.r.o.; Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace; EG.D, a.s.; Státní pozemkový úřad; GasNet, s.r.o.; CETIN a.s.; Nej.cz s.r.o.; Ladislav Krejčí; Ing. Jana Krejčí; Leoš Papula; Stanislava Papulová; Ing. Radomír Novák; David Kozák; Jana Kozáková.

Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

Povodí Moravy, s.p.; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč; GasNet Služby, s.r.o.; a podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (jejich identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): st. 55, 75/6, 1148/1, 1164, 5270, 5271, 5284, 5285, 79/3, 973/8, 973/10, 5137/1, 5137/3, 5137/5, st. 2, st. 52, 1137/3, st. 3, st. 56, 24/1, 973/1, 973/9, 1145/6, st. 4, st. 5, st. 8/1, st. 8/4, st. 8/7, st. 11, st. 12, st. 49/1, st. 49/2, st. 63, st. 64, st. 65, st. 66, 28/1, 31, 1145/21, 1146/24, 1146/25, 5008, 5253, 5254, 5259, st. 67, 33, 5009, 5010, 5260, st. 31, st. 32/1, 56/2, 56/3, 1145/12, 1145/13, 1146/5, 1146/8, st. 29/3, st. 33, st. 36, st. 37, st. 40, st. 41, st. 42/1, st. 45, 15, 55, 1147, st. 14/2, st. 15, st. 19, 1146/6, 1/1, st. 25, 53/7, 53/15, 56/1, 992/5, 1146/23, st. 27/1, 1167, 5027/1, 5027/2, 5066, 5071, 5090, 5112, 5264/1, 5264/2, 5267, st. 27/2, 68, 1149, 5091, 5092/2, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, st. 107, 5100, 5125/7, 5125/8, 5268/1, 5268/2, 5103, 5125/9, 5128, 41/2, 41/3, 3/2, 3/3 vše v katastrálním území Petrůvky

Účastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám výše uvedeným rozhodnutím nemohou být přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námítky.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.

Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a rozborů vzorků odpadních vod se vodoprávnímu úřadu předávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode

dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č. p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli (vlastníkovi) stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací. Žadateli (vlastníkovi) zašle štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Poučení o platnosti společného územního a stavebního řízení:

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba vodního díla nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba vodního díla nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Město Třebíč a obec Petrůvky se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,00 Kč byl zaplacen dne 08.12.2023.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):

Obec Petřůvky v zastoupení C PROJEKT s.r.o., IDDS: 4fbkhhb8

Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS: ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv

§ 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):

Ladislav Krejčí, Petřůvky č.p. 33, 675 52 Lipník u Hrotovic

Ing. Jana Krejčí, Petřůvky č.p. 33, 675 52 Lipník u Hrotovic

Leoš Papula, Dukovanská č.p. 990/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Stanislava Papulová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 215, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Ing. Radomír Novák, Hříšice č.p. 76, 380 01 Dačice

David Kozák, Petřůvky č.p. 33, 675 52 Lipník u Hrotovic

Jana Kozáková, Petřůvky č.p. 33, 675 52 Lipník u Hrotovic

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka):

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

§ 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona (jejich identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - doručeno veřejnou vyhláškou)

st. 55, 75/6, 1148/1, 1164, 5270, 5271, 5284, 5285, 79/3, 973/8, 973/10, 5137/1, 5137/3, 5137/5, st. 2, st. 52, 1137/3, st. 3, st. 56, 24/1, 973/1, 973/9, 1145/6, st. 4, st. 5, st. 8/1, st. 8/4, st. 8/7, st. 11, st. 12, st. 49/1, st. 49/2, st. 63, st. 64, st. 65, st. 66, 28/1, 31, 1145/21, 1146/24, 1146/25, 5008, 5253, 5254, 5259, st. 67, 33, 5009, 5010, 5260, st. 31, st. 32/1, 56/2, 56/3, 1145/12, 1145/13, 1146/5, 1146/8, st. 29/3, st. 33, st. 36, st. 37, st. 40, st. 41, st. 42/1, st. 45, 15, 55, 1147, st. 14/2, st. 15, st. 19, 1146/6, 1/1, st. 25, 53/7, 53/15, 56/1, 992/5, 1146/23, st. 27/1, 1167, 5027/1, 5027/2, 5066, 5071, 5090, 5112, 5264/1, 5264/2, 5267, st. 27/2, 68, 1149, 5091, 5092/2, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, st. 107, 5100, 5125/7, 5125/8, 5268/1, 5268/2, 5103, 5125/9, 5128, 41/2, 41/3, 3/2, 3/3 vše v katastrálním území Petřůvky

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování

Městský úřad Třebíč, OŽP, oddělení ochrany životního prostředí, ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Třebíč, OŽP, oddělení ochrany životního prostředí, ZPF

Městský úřad Třebíč, OŽP, oddělení ochrany životního prostředí, ochrana ovzduší

Městský úřad Třebíč, OŽP, oddělení ochrany životního prostředí, odpadové hospodářství

Městský úřad Třebíč, OŽP, oddělení ochrany životního prostředí, PUPFL

Dotčené orgány (datová schránka):

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8

Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Obecní úřad Petřůvky, IDDS: tunawy

Na vědomí:

Obec Petrušky, IDDS: tunawy7 (s žádostí o vyvěšení)

VODOVODY A KANALIZACE, IDDS: fkpv6n9

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení)

Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz